



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области, 188662, г. Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная дом 51, тел: 334-28-33; электронный адрес: gu@mchs-lenobl.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области: 57-999-99

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ленинградской области, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект дом №24, тел. 334-28-39, 334-29-20, ugrnlenobl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Ленинградской области, г. Кингисепп, улица Октябрьская дом 11, тел: 2-47-95, 2-83-04, факс: 2-98-89, 2-03-00, электронный адрес: ogpnkingisepp@mail.ru

Предписание № 2-18-61-215/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котельская средняя общеобразовательная школа»:

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кингисеппского района по пожарному надзору №2-18-61-215 от «21» сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 14 октября 2016 года и в период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут 21 октября 2016 года, проведена внеплановая, выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котельская средняя общеобразовательная школа» инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района ГУ УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Нишановым Ярославом Сергеевичем совместно с директором МБОУ «Котельская СОШ» Гуменюк Антониной Дмитриевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации в коридорах 1-го этажа здания допускается применение материалов для покрытия пола (краска) не соответствующих требованиям нормативных документов.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ч.1. Строительные Нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»-СНиП21-01-97* п.6.25.	01.07.2017	
2	На путях эвакуации в коридорах 1-го этажа здания допускается применение материалов для покрытия стен (краска) не	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1	01.07.2017	

